



**Declaration of conformity
Déclaration de conformité
Konformitätserklärung**

We **Sontex SA** declare under our sole responsibility that the product
Nous Rue de la Gare 27 déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
Wir 2605 Sonceboz, Switzerland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Heat meter
Compteur d'énergie thermique ■ Superstatic 749
Wärmezähler

Accuracy class
Classe de précision ■ 2
Genauigkeitsklasse

EC-Type examination certificate
Certificat d'examen CE de type ■ CH-MI004-13019
EG- Baumusterprüfbescheinigung

Notified body (Module D) ■ METAS-Cert, Nr. 1259, CH-3003 Bern-Wabern
Organisme notifié (Module D) ■ www.metas.ch/certsearch
Benannte Stelle (Modul D)

to which this declaration relates is in conformity with the requirements of the following directives
auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux prescriptions des directives
auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen den Richtlinien

- MID Directive 2014/32/EU
- RED Directive 2014/53/EU

Furthermore the product comply with the following standards and recommendations
De plus le produit est conforme avec les normes et recommandations suivantes
Weiter entspricht das Produkt den folgenden Normen und Empfehlungen

- EN 1434: 2007
- EN 1434: 2015
- OIML R75: 2002
- EN 301 489-1 V1.9.2 ; EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 300 220-1 V3.1.1 ; EN 300 220-2 V3.1.1
- EN 61010-1 : 2010

Sonceboz, 12.06.2017

Olivier Carnal
General Manager

Patrick Baechler
Total Quality Manager

Tłumaczenie z języka angielskiego

CE Deklaracja zgodności

My **SONTEX SA**
Rue de la Gare 27
2605 Sonceboz, Szwajcaria

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt

Ciepłomierz	*	Supercal 749
Klasy dokładności	*	2
Z Certyfikatem Europejskiego dopuszczenia typu *		CH-MI004-13019
Wydanym przez Ciało notyfikowane (Moduł D) *		METAS-Cert, Nr. 1259, CH-3003 Bern-Wabern

Którego ta deklaracja dotyczy, jest w zgodności z wymaganiami następujących dyrektyw

- **Dyrektywa MID 2014/32/EU**
- **Dyrektywa RED 2014/53/EU**

Ponadto produkt ten spełnia wymagania następujących normy i zaleceń

- **EN 1434: 2007**
- **EN 1434; 2015**
- **OIML R75: 2002**
- **EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1**
- **EN 300 220-1 V3.1.1; EN 300 220-2 V 3.1.1**
- **EN 61010-1 : 2010**

Sonceboz, 12.06.2017 r.

Olivier Carnal
General Manager

Patrik Beachler
Total Quality Manager

CE Deklaracja zgodności ciepłomierza Supercal 749 produkcji Sontex

Sontex SA 2605 Sonceboz Switzerland Tel +41 32 488 30 00 Fax +41 32 488 30 01 Email sontex@sontex.ch www.sontex.ch